



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

001081-TSE-02/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

03.07.2019

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

03.07.2027

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

DUDULLU OSB MAH. 1 CAD. ENTES ELEKTRONİK NO:23 /1
ÜMRANİYE İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ENTPA ELEKTRONİK CİHAZLAR TİCARET PAZARLAMA VE TURİZM
A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

DUDULLU OSB. 1.CADDE NO:23 ÜMRANİYE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

ENTES

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1. ENT.AB MODEL

Beyan Giriş Akımı: 25A - 150A (150A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1-10VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20

2. ENT.A30 MODEL

Beyan Giriş Akımı: 80A - 200A (200A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A



e-imzalı/e-signed

17.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(001081-TSE-02/01nolu belge devamı) : ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Çıkış Güçleri: 1-10VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xln, 1s
IP Sınıfı : IP20

3. ENT.A30 MODEL
Beyan Giriş Akımı: 200A-300A (300 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 10VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xln, 1s
IP Sınıfı : IP20

4. ENT.A30K MODEL
Beyan Giriş Akımı: 200A
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 10VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xln, 1s
IP Sınıfı : IP20

5. ENT.A30MN MODEL
Beyan Giriş Akımı: 100A – 500A (500A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 5VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xln, 1s
IP Sınıfı : IP20

6. ENT.A40MN MODEL
Beyan Giriş Akımı: 100A – 600A (600A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1-5VA

e-imzalı/e-signed

17.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(001081-TSE-02/01nolu belge devamı) : ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20
7. ENT.A40 MODEL
Beyan Giriş Akımı: 400A - 600A (600A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 10VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72KV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20

8. ENT.A60 MODEL
Beyan Giriş Akımı: 750A - 1250A (1250A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 15VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1s
IP Sınıfı : IP20

9. ENT.A80 MODEL
Beyan Giriş Akımı: 1250A - 1600A (1600A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2.5-30VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1s
IP Sınıfı : IP20

10. ENT.A100 MODEL
Beyan Giriş Akımı: 2000A - 4000A (4000A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2.5-30VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV

e-imzalı/e-signed

17.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(001081-TSE-02/01nolu belge devamı) : ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1s
IP Sınıfı : IP20

e-imzalı/e-signed

17.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

